

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 201400020009685

ASSUNTO: Esclarecimento – Concorrência nº 001/2016

Considerando o pedido de esclarecimento acerca da não identificação nos projetos e Especificações os elementos da ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, constante do item 19.3 da Planilha Orçamentária Anexo II, referente ao processo nº 201400020009685, Concorrência nº 001/2016;

Considerando a manifestação do setor competente da Universidade, Informamos que no projeto de arquitetura (pranchas 2/5) e no Memorial descritivo - Especificações de arquitetura (item 1.4.2.c - Anexo I) apontam-se a utilização de uma plataforma elevatória para garantir acesso ao palco, após a preparação do vão, com as dimensões em planta de 1400mm x 900 mm. As demais características foram solicitadas aos fabricantes e constam nas cotações externas do orçamento anexas ao processo, porém conforme solicitado, as especificações seguem descritas:

Plataforma de Deslocamento Vertical

Capacidade mínima de carga: 250 Kg

Paradas: 2 (duas)

Entrada/Saída: oposta/180 graus

Desnível: 1000 mm

Dimensão da cabina: 1400 mm x 900 mm x 1100 mm

Alimentação para equipamento/Frequência = 220 V/60 Hz

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE GOIÁS**, aos 12 dias do mês de fevereiro de 2016.


Wagner Assis Rodrigues
Presidente

Zimbra

licitacao@ueg.br

± Font size ±

Concorrência N° 001/2016

De : CONCRETIZA <cic.orcamento@gmail.com>

Qua, 10 de Fev de 2016 09:04

Assunto : Concorrência N° 001/2016**Para :** licitacao@ueg.br

Prezados Senhores,

Não identifiquei nos projetos e Especificações os elementos da ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, constante do item 19.3 da Planilha Orçamentária Anexo II. Favor fornecer os elementos.

--
atenciosamente,

Construtora e Incorp. Concretiza Ltda
CNPJ 05.376.495/0001-71
Insc. Est. 07.439.745/001-33
Samambaia/DF
61-3034.6004 Ramal 217
Osanan Catunda

Zimbra

licitacao@ueg.br

± Font size ±

Fwd: Concorrência Nº 001/2016

De : Licitacao <licitacao@ueg.br>

Qui, 11 de Fev de 2016 15:53

Assunto : Fwd: Concorrência Nº 001/2016**Para :** Infraestrutura <infraestrutura@ueg.br>

Boa tarde!

Segue anexo, solicitação de esclarecimento de um licitante acerca das especificações da Estação Elevatória constante na Planilha orçamentária, referente ao Processo 201400020009685, para a realização da 2ª etapa da construção do Auditório na UEG Câmpus Formosa.

Atenciosamente,

Wagner Assis Rodrigues
Presidente da CPL

--
Comissão Permanente de Licitação
Pró-Reitoria de Planejamento, Gestão e Finanças
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS
(62)3328-1121 / 1146

----- Mensagem encaminhada -----

De: "CONCRETIZA" <cic.orcamento@gmail.com>

Para: licitacao@ueg.br

Enviadas: Quarta-feira, 10 de Fevereiro de 2016 9:04:42

Assunto: Concorrência Nº 001/2016

Prezados Senhores,

Não identifiquei nos projetos e Especificações os elementos da ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, constante do item 19.3 da Planilha Orçamentária Anexo II. Favor fornecer os elementos.

--

atenciosamente,

Construtora e Incorp. Concretiza Ltda
CNPJ 05.376.495/0001-71
Insc. Est. 07.439.745/001-33
Samambaia/DF
61-3034.6004 Ramal 217
Osanan Catunda

Zimbra

licitacao@ueg.br

± Font size -

Esclarecimento da Estação Elevatória - Concorrência Nº 001/2016

De : Infraestrutura <infraestrutura@ueg.br>

Sex, 12 de Fev de 2016 10:11

Assunto : Esclarecimento da Estação Elevatória - Concorrência Nº 001/2016

Para : Licitacao <licitacao@ueg.br>

Bom dia,

No projeto de arquitetura (pranchas 2/5) e no Memorial descritivo - Especificações de arquitetura (item 1.4.2.c - Anexo I) apontam-se a utilização de uma plataforma elevatória para garantir acesso ao palco, após a preparação do vão, com as dimensões em planta de 1400 mm x 900 mm.

As demais características foram solicitadas aos fabricantes e constam nas cotações externas do orçamento anexas ao processo, porém conforme solicitado, as especificações seguem descritas:

Plataforma de Deslocamento Vertical

Capacidade mínima de carga: 250 Kg

Paradas: 2 (duas)

Entrada/Saída: oposta/180 graus

Desnível: 1000 mm

Dimensão da cabina: 1400 mm x 900 mm x 1100 mm

Alimentação para equipamento/Frequência = 220 V/60 Hz

Atenciosamente,

Murilo Scalabrini
Engenheiro Civil

Gerência de Infraestrutura
62)3328.1400
